



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 001414

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 17.05.2016 г. по 16.05.2021 г.

код ОК 005-93: 52 8400

№ ССБК RU.ПБ10.H00148

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль». ОГРН: 1117746818111. Место нахождения: 125212, Россия, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29. Фактический адрес: 601630, Россия, Владимирская обл., Александровский р-н, п.г.т. Балакирево, ул. Заводская, д. 10. Телефон: +7(495)225-6151. Факс: +7(495)225-6151. Адрес электронной почты: mp@metallprofil.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль». Место нахождения: 125212, Россия, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29. Фактический адрес: 601630, Россия, Владимирская обл., Александровский р-н, п.г.т. Балакирево, ул. Заводская, д. 10. Телефон: +7(495)225-6151. Факс: +7(495)225-6151. Адрес электронной почты: mp@metallprofil.ru. См. Приложение бланк № 000551.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., Орган по сертификации продукции «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Конструкции из панелей металлических трехслойных кровельных МП ТСП-К, с утеплителем из минеральной ваты толщиной от 80 до 300 мм включительно, изготовленные по ТУ 5284-001-37144780-2012. Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94. Показатели пожарной опасности: предел огнестойкости для толщины от 80 мм до 120 мм – RE 30, предел огнестойкости для толщины от 120 мм (включительно) до 300 мм – RE1 45 при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м² (без учета собственного веса) и шагом несущих элементов 1500 мм. Класс пожарной опасности - К0(45) по ГОСТ 30403-2012.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № К239, № К240 от 10.05.2016 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Акт о результатах анализа состояния производства № 156/АО-В от 11.03.2016 г., ОС «Пожполисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000551

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ



№ ССБК RU.ПБ10.Н00148

Адреса филиалов изготовителя:

601630, Россия, Владимирская обл., Александровский р-н, п.г.т. Балакирево, ул. Заводская, д. 10 (Акт о результатах анализа состояния производства № 156/АО-В от 11.03.2016 г., ОС «Пожполисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А);
624093 Россия, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2 (Акт о результатах анализа состояния производства № 156/АО-С от 18.03.2016 г., ОС «Пожполисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А);
633216, Новосибирская область, г.п. Керамкомбинат, ул. Широкая, д.24 (Акт о результатах анализа состояния производства № 156/АО-Н от 23.03.2016 г., ОС «Пожполисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А).

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

Г.С. Габриэлян

И.И. Далбинский

