



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС01.1017
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛПЕ Рус»
ОГРН: 1094703009510, ИНН: 4703114619
192012, Российская Федерация, город Санкт-Петербург,
проспект Обуховской Обороны, дом 295, литера Г1
телефон: +7 (812) 449 4743, email: info.rus@vilpe.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-
положение изготовителя
продукции)

"VILPE Oy" (SK TUOTE OY)
Финляндия, Kauppatie 9, 65610, Mustasaari
телефон: +358201233200, email: myynti@vilpe.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»
450027, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
город Уфа, улица Индустриальное шоссе, дом 112/1, корпус 16, офис 408,
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, email: 2482911@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС01

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Уплотнители резиновые кровельные, моделей: FELT-ROOFSEAL,
ROOFSEAL, RETROFIT, R-FELT, HT, RHS, FLEX PIPE, XL-
PIPESEALING, EPDM – ворот. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
22.19.73

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести - умеренногорючие (Г2) по
ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости -
умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96;
группа дымообразующей способности - с высокой
дымообразующей способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-
2018 (п.11)

код ТН ВЭД
4016 93 000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № 5251-СИ/ПБ-2019 от 07.11.2019
Испытательная лаборатория ООО «ПромТехСтандарт»
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ01 выдан 26.04.2019

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.11.2019 **по** 07.11.2022



Руководитель
(заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова