

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01046
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373398
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод Шинглас». Адрес: 390000, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58. ОГРН: 1056206010167. Телефон (4912) 91-12-28, факс (4912) 91-12-21.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Завод Шинглас». Адрес: 390000, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58. ОГРН: 1056206010167. Телефон (4912) 91-12-28, факс (4912) 91-12-21.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА КРОВЕЛЬНАЯ TILERCAT, выпускаемая по СТО 72746455-3.5.2-2013. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 7930

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 2536/РС от 26.03.2013 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.; Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 1398-АОП от 18.03.2013 г. ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.03.2013 по 27.03.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов